



REVIZNÍ ZPRÁVA

o stavu komínových průduchů – plyn – tuhá paliva – ostatní

č. j. 85/03/B

dne: 21. 11. 03

Majitel:

Manžele Kramolišovi

Uživatel:

— 11 —

Město/obec: Jedovnice ulice: Novoselská R.D. č. p.:

Spotřebiče:

Plynový kotel Junkers ZSR 24-5
KE 23 8582

V domě je postaveno (ks) komínové těleso z plných cihel,
průběžné, lomené, stavební výšky m,
založeno (podlaží): přízemí

Komínový průduch je vícevrstvý:

má komínovou vložku o průměru 160 mm

materiál komínové vložky: Sichel

Účinná výška: ✓ m

Kouřovod: délka 0,50 m

průměr 130 mm

Komínový průduch a zaústění plynového spotřebiče

v přízemí podlaží, umístění koleno

odpovídá – neodpovídá

ustanovením ČSN 734201 a 734210 pro připojení plynových spotřebičů.

Vyhláška MV ČR č. 111/81 Sb., určuje kontrolu a čištění komínových průduchů a zaústění:

spotřebičů do 50 kW – 2x ročně

spotřebičů nad 50 kW – 4x ročně

To je majitel povinen umožnit a zaplatit.

Vzhledem k tomu, že komínové těleso a průduch, zaústění plynového spotřebiče odpovídá ustanovením ČSN 734201 a 734210

doporučuji – nedoporučuji

otopné zařízení k trvalému užívání.

Poznámka:

Přezkoušel:

