

REVIZNÍ ZPRÁVA

spalinové cesty

číslo zprávy 1156.022
10.12.2022

(Zpráva o provedení REVIZNÍ KONTROLY spalínové cesty)

Revizní technik: Zdeněk Konečný, Krasová 98, IČ 12191981

číslo osvědčení: 000 100/2017

Objednatel: Petr Ježek
Lažánky 207
678 01 Blansko

Místo: RD – Lažánky 207, Blansko

Spotřebič: krbová kamna HETA Scan – Line 8, výkon 4,5kW
umístění – obývací pokoj 1NP

Specifikace spalínové cesty: Prefabrikovaný vnitřní keramický
komín s AC nástavcem, DN 160, účinná v. - 5,4m,
celková v. – 7,0m, dvířka pouze vybírací v půdici
průduchu, spotřebič připojen ocelovým kouřovodem
1x90°, l – 1,0m, DN 150

Výrobce: CIKO s.r.o., Předměřice nad Jizerou 15, 294 74
IČ: 26746492

Certifikace: 1020 – CPD – 030040465, 66, 67

Zatřídění: ČSN EN 1443 T400 N1 D2 G30

Závěr: Spalínová cesta z hlediska bezpečného provozu
vyhovuje



razítko a podpis revizního technika

Technický protokol č.1156.022

Projektová dokumentace – pro stavbu komínu nebyla zpracována samostatná PD

Popis stavby – RD řadový v uliční zástavbě, 1NP,

střecha sedlová, krytina pálená

Popis spotřebiče paliv - přenosná krbová kamna na tuhá paliva

Popis kouřovodu – ocelový, černý, připojení do sopouchu vnější redukcí

Popis komínu – prefabrikovaný třívrstvý – CIKO TEC, s izostatickou vložkou,

nástavec AC

Zatřídění – ČSN EN 1443 T400 N1 D2 G30, korozní odolnost D2 je pro komín

volena podle parametrů AC nástavce

Identifikační štítek – dodán výrobcem komínu

Výpočet spalinové cesty – dle dokumentace výrobce spotřebiče paliv byl proveden

programem keas - aladin

Bezpečná vzdálenost od hořlavých látek – konstrukce třídy B až F jsou v pře-

psaném odstupu

Zhotovitel konstrukce – Stavba krbů s.r.o., Olomoucká 1326/111, 627 00 Brno

Požární bezpečnost stavby – montáží SC nebyla dotčena

Bezpečnost práce – čištění a kontrola z půdince průduchu

Přívod spalovacího vzduchu – externí, EPV,

Podtlaková zařízení – jejich vliv je minimalizován EPV

Zkouška těsnosti SC – nebyla vyžádána, provedena provozní zkouška

Doplňující podklady – nejsou